

Žádám o uvedení do zápisu

Jedna veřejná zakázka

Všechny 3 navrhované Výzvy (zhotovitel, bankovní úvěr, stavební dozor) musí být vyhlášeny jako jedna Veřejná zakázka v součtové hodnotě každé jednotlivé výzvy.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.6.2007, č.j. 2 Afs 198/2006:

"zadáním jedné veřejné zakázky, spočívající v plnění stejného nebo srovnatelného druhu, nutno rozumět i souhrn jednotlivých zadání určitých relativně samostatných plnění, týkají-li se tato zadání plnění spolu úzce souvisejících zejména z hledisek místních, urbanistických, funkčních, časových nebo technologických"

Požadované technické parametry svítidel (příloha 6)

Kdo zadával firmě STIL podkladové dokumenty technických parametrů svítidel?

Dle bodu 4.4 smlouvy to STILT není.

Rozsáhlé, detailní a nesmyslně přísné požadavky na svítidla výrazně omezují dodavatele na trhu. Požadavky postrádají logiku a nemají oporu ani v PD:

- rozměr svítidla + max. velikost boční plochy
- skladovatelnost při teplotě 80° C a vyšší
- barva dle celé RAL stupnice
- 2 teploty chromatičnosti (v projektu je 4000 K)
- stmívatelnost (projekt takovou funkci neuvažuje)
- hmotnost svítidla
- stupeň krytí IP66 (dle TKP-15, vydává Min. dopravy, bodu 15.2.4.5. postačuje IP64)

Výše uvedené chyby v dokumentaci jsou tak zásadní, že žádám o přepracování dokumentace tak, aby byla v souladu se zákonem. Pokud bude hlasováno o předložené verzi dokumentací v nezměněné formě, budu hlasovat proti.