



Proudová soustava : NN - 3PEN~50Hz, 230/400 V
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
 NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení NN je značeno černou barvou.
 Plánované zařízení NN je značeno zelenou barvou.
 Demontované zařízení NN je značeno fialovou barvou.

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	LEGENDA EL. VEDENÍ	LEGENDA EL. PRVKŮ
rozvod vody	kabelové vedení NN, nové	kabelová spojka
kanalizace	kabelová chránička	přípojková skříň
rozvod plynu	stáv. kabelové vedení NN	rozpojovací skříň
sdělovací vedení		uzemnění
veřejné osvětlení		

Vypracoval:	David Liška	Zodp. projektant :	David Liška	PERFECT spol. s r.o. Otrokovice, Nábřeží 312 Elektromontáže, www.perfect.zlin.cz	
Místo stavby :	Kostelec u H.	Kraj:	Zlínský		
Investor :	E.ON Distribuce, a.s.				
Název stavby :	Kostelec u H., kabel.připojka NN-Barták				
Druh přílohy :	Situace				
Číslo stavby :	I030043586			Číslo výkresu :	CI
Název souboru :	tisk NN.dgn			Měřítko :	1:250
Datum :	04/2018			Formát výkresu :	A4