

Na základě schůzky a dohody s TDS a zhotovitelem souhlasím s tím, že zhotovitel nebude provádět kabelové rozvody do pískového lože. Tyto rozvody budou zpětně zasypány vykopanou zeminou s podmínkou, že vykopaná zemina nebude obsahovat větší a ostré kameny.

Dále souhlasím s tím, že se do výkopu položí zemnicí drát FeZn 10 místo zemnicího pásku FeZn 30x4.

JOSEF VAŠEK
Březinova 2655/3
767 01 Kroměříž
IČ: 40365026

