



PROSTUP DN120

VZT POTRUBÍ DN 100 VYVEDENÉ NA FASÁDU +  
VENTILÁTOR NA POTRUBÍ MIN. 250 m3/h  
OVLÁDÁNÍ NA SVĚTLO, DOBĚH 10 min.

## LEGENDA ZNAČEK:

- VZT POTRUBÍ OSAZENÉ NASÁVACÍ MŘÍŽKOU (ANEMOSTATEM)
- ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA VE FASÁDĚ
- VZT MŘÍŽKA DO DVEŘÍ
- MOTOR (VENTILÁTOR VZT)
- VYPÍNAČ JEDNODUCHÝ
- VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- SVÍTIDLO PŘISAZENÉ - LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO - 3 W, 2000l, BÍLÁ, IP54, 85x85 mm
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

## POZNÁMKA:

NAVRHOVANÉ ROZVODY ZTI NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ROVZVODY VODY A KANALIAZCE.

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Olšovský	VYPRACOVAL: Ing. Pavel Olšovský	<b>BAUMAS projekt, spol. s.r.o.</b> Moravská 3010/57 a 767 01 Kroměříž IČO: 07657072 DIČ: CZ07657072
INVESTOR: Obec Kostelec u Holešova, Kostelec u Holešova 58 Kostelec u Holešova 768 43		
MÍSTO STAVBY: ZŠ Kostelec u Holešova Kostelec u Holešova 150 768 43 Kostelec u Holešova		

NÁZEV STAVBY: ÚPRAVA ZÁZEMÍ KUCHYNĚ ZŠ KOSTELEC U HOLEŠOVA	FORMÁT	A3
	DATUM	9/2018
NÁZEV VÝKRESU: SCHÉMA PROFESÍ 2.NP – úprava VZT + ELEKTRO	Č. ZAKÁZKY	
	MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.6