



1058
OBEČNÍ ÚŘAD

Vlastník pozemků p.č.736/11, st.515 v k.ú. Kostelec u Holešova evidovaný na LV 10001 pro k.ú. Kostelec u Holešova dává souhlas s navrhovaným stavebním záměrem ve smyslu §184a zákona č. 183/2006 Sb.

V dne
Zastoupený

LEGENDA:

- POJISTKOVÁ SKŘÍŇ projektovaná/stávající
- ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ projektovaná/stávající
- UZEMNĚNÍ stávající
- BETONOVÝ SLOUP JB stávající
- STŘEŠNÍK stávající
- KONČENÍ stávající
- CHRÁŇIČKA projektovaná
- KABELOVÉ VEDENÍ NN projektované
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN IZOLOVANÝM VODIČEM stávající
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN HOLÝM VODIČEM stávající
- KABELOVÉ VEDENÍ NN stávající
- VODOVOD
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- KANALIZACE
- PLYNOVOD STL
- SLABOPROUD - TELEFON

POZNÁMKA

- ROZVODNÁ SOUSTAVA:**
- 3+PEN, AC, 50Hz, 400 / 230V, TN-C
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:**
- neživě částí:
- automatickým odpojením od zdroje odpojením od zdroje neproudovými jističemi prvky dle PNE 33 00 00-1, čl. 3.3.3
- izolací - v nové budovných částech sítě NN dle PNE 33 00 00-1, 3.3.2.1
- stupňů ochrany dle PNE 330000-1, 4.1
- živé části:**
- polohou, dle PNE 33 0000 - 1, čl. 3.2.2.1
- nepřístupnými nebo kryty, dle PNE 33 0000 1, čl.3.2.2.3
- izolací živých částí dle PNE 33 00 00-1, čl. 3.2.2.4
- PROSTORY:**
- z hlediska úrazu el. proudem
- nebezpečné
- podle působení vnějších vlivů
- V - pod příslušným dne PNE 33 00 00-2
- VI - venkovní dle PNE 33 00 00-2



UPOZORNĚNÍ!
Před zahájením výkopových prací musí být zaměřeny a vyznačeny všechny dotčené inž. sítě.
Polohu podzemních vedení nelze výtýčkovat odměřováním na výkrese.

- STÁVAJÍCÍ ZARÍZENÍ NN
- PROJEKTOVANÉ ZARÍZENÍ NN

Vypracoval:	Petr Tolek
Zodp. projektant:	Václav Hladil
Stupeň:	ÚS
Místo stavby:	k.ú. Kostelec u Holešova
Kraj:	Zlínský
Stavebník:	EON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151, 370 01 České Budějovice
Název stavby:	Kostelec u Hol. P. Černý, kab.NN
Číslo stavby:	1030058364
Název souboru:	C.3.dgn
Datum:	3/2020
Formát:	A4
Měřítko:	1:250
Čís. výkresu:	C.3



Sídlo
Břest 79
768 23 Břest
tel.: 573 354 505
e-mail: brest@mopre.cz

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES