SPS č. 974/2021

Městský úřad Holešov
Doručeno: 10.02.2021 09:25:04
HOL-4141/2021/SÚ/
listy: 1 přílohy: 0

Obec Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova čp. 58

AH

Městský úřad Holešov
Stavební úřad
Masarykova 628
769 01 Holešov

Číslo jednací:	Vyřizuje:	Telefon:	e-mail:	Datum:
OUKUH-162/2021	RNDr.Marcela Pospíšilíková	724 184 620	obeckuh@volny.cz	10. 2. 2021

Věc: Žádost o stanovisko k udržovacím pracím

Žádáme vás o stanovisko stavebního úřadu k provedení udržovacích prací v kotelně a školní kuchyni základní školy Kostelec u Holešova. Jde o udržovací práce, při kterých nebude zasahováno do nosných konstrukcí. Místem provedení prací je budova ZŠ v Kostelci u Holešova, č.p. 191, která je v majetku Obce Kostelec u Holešova. Udržovací práce budou provedeny v následujícím rozsahu:

Školní kotelna
Zdrojem tepla pro objekt je centrální plynová kotelna. To kotelny bude nově instalována dvoukotlová kaskáda stacionárních kotlů o výkonu 320 kW. Odtah spalin je řešen společným odvodem DN200 do stávajícího komína, který se vyvložkuje. Přívod spalovacího vzduchu je řešen samostatným neuzavíratelným otvorem u podlahy.
Navržené plynové kondenzační kotle plní parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). Jmenovitý výkon obou kotlů bude dohromady 320 kW a jejich účinnost dle TNI 73 0331 bude minimálně 98%.
V rámci realizace projektu bude zajištěno vyregulování otopné soustavy.
Nové kotle nahrazují deset stávajících plynových stacionárních teplovodních kotlů.
Ohřev TUV je řešen centrálně v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači TV o objemu 800 l. Ohřívač je osazen v místnosti ohřívače TV a zůstane stávající vč. technologie výměny tepla.
Ohřev TUV zůstane zachován, vymění se pouze přívodní a vratná větev na rozdělovači vč. uzavíracích armatur.

Vzduchotechnika školní kuchyně
Je navržena výměna stávajícího vzduchotechnického zařízení ve školní kuchyni a školní jídelně.
Větrání bude nucené – rovnotlaké s využitím rekuperace. Měněná vzt jednotka s rekuperací je umístěna1.pp.
Vzduchotechnický výkon nové jednotky 7200 m3/h.
Nasávání vzduchu je ze školního atria, výdech vzt je nad střešní rovinu budovy.
Trasa vzt rozvodů zůstává zachována.

S úpravami v kotelně a školní kuchyni souvisí drobné stavební práce.

RNDr. Marcela Pospíšilíková
starostka obce

OBEC Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova
tel. 724 184 620